

Informationsvorlage**2014-2019/Info-202****Status: öffentlich**

FB FB Bau/Stadtentwicklung
SB Frau Maiwald

Erstellungsdatum: 30.11.2017
Aktenzeichen 65.20.01-GP 04

Betreff:

Einfache Prüfung der Brücke in der Parkstraße Parchen

Zu beteiligende Gremien

Sitzungsdatum Gremium

29.01.2018 Bau- und Vergabeausschuss

Information

Sachverhalt:

Auf Grund des Vortrages des Ortsbürgermeisters OT Parchen, Herr Dr. Schwandt, im Stadtrat der Stadt Genthin sollte sich der Bau- und Vergabeausschuss nochmals mit dem Bedarf zur Nutzungsmöglichkeit der Brücke in der Parkstraße im OT Parchen befassen.

Zur wiederholten Einschätzung der Nutzungsfähigkeit der Brücke wurde im November 2017 die Einfache Prüfung nach DIN 1076 durchgeführt.

Die Brücke wurde mit der Zustandsnote 4 bewertet, da gravierende Schäden am Betonwiderlager, den Stützen und der Tragbewehrung vorliegen.

Aufgrund der massiven Schäden ist die Brücke für die Öffentlichkeit unverändert zu sperren, so dass Unbefugte die Brücke weder befahren noch betreten können. Fußgänger dürfen daher die Brücke auch nicht benutzen.

Aufgrund der Einsturzgefahr des Bauwerkes ist bis zum Abbruch eine halbjährliche Sonderprüfung durchzuführen.

Durch die Landesstraßenbaubehörde wurde angezeigt, dass der Gehweg im Bereich der Brücke an der B1, der zur alternativen Nutzung zur Verfügung steht, saniert werden soll und damit eine gefahrlose Querung möglich ist.

Alternativ soll mit der Erstellung eines überarbeiteten, Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, welches die Dorfentwicklungspläne ablösen soll, überprüft werden, ob ein Ersatzbauwerk für eine Brücke in der Parkstraße über die Dorferneuerung gefördert werden kann.

Anlagen:

(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiterin

(Thomas Barz)
Bürgermeister